

障害者支援施設三恵園空調設備等整備工事 質疑応答票

日付	質問事項	回答内容
令和2年4月14日	①変電設備増設に伴う竣工試験費用は別途でしょうか。	検査費用を含んだものとして積算していますので、検査費用込みの価格で積算してください。
	②増設キュービクルにコンデンサは不要でしょうか。	増設コンデンサを見込んで積算しています。
	③キュービクル増設に伴い、既設受電キュービクルの電力量計、力率計、電流計、高圧変流器の取替は必要でしょうか。	お示しの機器は、取り換えるものとして積算しています。
	④増設キュービクルから空調分電盤までの幹線敷設の方法は露出配管でしょうか。	鋼製露出配管を別途設置するものとして積算しています。
	⑤補助金はLED、空調設備、電気設備それぞれ具体的にどの補助金を活用されるのでしょうか。	経済産業省の補助制度は4月17日現在で、公表されていません。国土交通省の補助金については、4月12日に公表されています。昨年度の例では、個別設備に対して補助申請するものではなく、全体の設備として一括申請することになっていました。
	⑥平日の日中作業以外に土曜日、日曜日の日中作業は可能でしょうか。	工事日程を調整させていただくこととなりますが、作業時間帯は調整させていただきます。