

すみれ工房新築整備事業 質疑応答票

日付	質問事項	回答内容
平成31年1月9日	<p>①：立面図、建具表、構造図等があれば提供いただけないか。</p> <p>②：図面のCADデータがあれば提供いただけないか。</p> <p>③：食堂および作業室1のスパンが7,280の無柱空間となっているが、室内に柱を設けることは可能か。</p>	<p>①基本計画のため、立面図、建具表、構造図等は、作成していません。切り妻屋根(段違い)を想定しています。</p> <p>②事業者決定段階で提供します。</p> <p>③基本計画の積算においては、木造構造無柱で積算しています。基本計画に沿って、無柱での構造で検討して下さい。入札積算において、鉄骨混構造トラス等の採用については、事業者の判断とします。</p>